



3

照度予想


主競技室



(照明数量及び配置)
5000K30台, 3000K30台



既存照明 メタハラ1000W 30台,
ナトリウム180W 30台



(LED 予想照度)
480W 30台, 150W 30台
眩しさ防止つき


測定位置	平均照度	最低照度	最大照度	均一度 (最低/平均)
既存照明	890	419	1050	0.47
LED照明	928	437	1090	0.47

(単位: lx)


3

照度予想


第一体育室



(照明数量及び配置-24台)
5000K 12台, 3000K12台



既存照明 メタハラ1000W 12台,
ナトリウム180W 12台



(LED 予想照度)
480W 12台, 150W 12台
眩しさ防止つき


測定位置	平均照度	最低照度	最大照度	均一度 (最低/平均)
既存照明	881	513	1050	0.58
LED照明	910	518	1110	0.57

(単位: lx)


3

予想照度


Indoor Swimming Pool



(照明数量及び配置-22台)
4000K



(既存メタハラ1000W)





(LED 予想照度)
320W 22台
眩しさ防止つき



測定位置	平均照度	最低照度	最大照度	均一度 (最低/平均)
既存照明	322	81	535	0.25
LED照明	470	118	781	0.25

(単位: lx)

(単位: lx)



(単位: lx)



4

イメージ

Indoor Swimming Pool

(単位: lx)

